Etap: PW	Branża: Wielobranżowa	Data opracowania: 09.2012	Skala: 1:200
Nr rysunku: 2			

Projektant: Wojciech Chojnacki
ul. Ułan. Bema 2/29
87-100 Toruń

Projekt:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU
ul. Ułan. Bema
87-100 Toruń

Nazwa rys.:
PLAN INSTALACJI TSO – RZUT 0

Inwestycja realizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego TSO

Opracował:	Wojciech Chojnacki
Projektował:	Wojciech Fryszka

	MP/2012/MD/10

00	09.2012	Wydanie I	
Zmiana	Data	Zmiana	

Zakład Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
60-105 Poznań, ul. Krzywoustego 5A/56, tel. 61 83 99 600
www.zakladochrony.pl, email@email.info.pl

OZNACZENIA RYSUNKOWE

Kamera AutoDome Easy II IP - VEZ-211-IWCE

Kamera Flexidome - NDC-455V03-11P

Kamera FlexiDome HD 720p - NDN-921V03-P

KAM-1.01
KAM-1.02
KAM-1.03
KAM-1.06
KAM-1.08
KAM-1.09
KAM-1.10
KAM-1.12
KAM-1.13
KAM-1.14
KAM-1.15
KAM-1.17
KAM-1.18
KAM-1.19
KAM-1.20
KAM-1.22
KAM-1.23
KAM-1.24
KAM-1.25
KAM-1.26
KAM-1.27
KAM-1.29
KAM-1.30
KAM-1.32
KAM-1.34
KAM-1.35
KAM-1.36
KAM-1.38

1. Kamery obserwujące wejścia montować na trzonach wysięgnikach sufitowych o długości 1m, ołówkowanie kamery ucyć w profilu wysięgnika,
2. Instalację zasilającą dla kamer sieciowych zakończyć w pobliżu gniazd elkmnet [PW instalacji teletechnicznych]
3. Kamery mięzyć do sieci eternet za pomocą patchkorda ułożnego w wysięgniku kamery,
4. Instalację prowadzić na suficie wiadzimym w rurach PCV oraz na korytach stalowych, niezależnie przewidzy przez podciągi wykonać techniki bezuderowa - otwory ñ 30 minimum o 15cm,
5. Instalację w rurach PCV prowadzić w ciągach wielorzrnych w koorymagi z innymi instalacjami niskoprądowymi,
6. Instalację do kamer w bokie kasowym uczyć w prefiach konstrukcji bokau, kamery kopułkowe montować do elementów konstrukcyjnych bokau na wysokości 2,1m